



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2020 r.

Znak sprawy: 0401-ILZ.260.2.03.2020.1

**WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ). ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wymiana stolarki okiennej w jednostkach podlegających Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy”

Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje pytanie zadane przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie:

W ubiegłym roku przy ul. Szosa Chełmińska 34/36 w Toruniu wymienialiśmy stolarkę z szybą 4/12/4/12/4 z ciepłą ramką, w tym roku przetarg nie uwzględnia ciepłej ramki a szybę 4-16-4-14-4. Wizualnie będzie widać różnice, zarówno w przypadku szyb jak i szerokości listw przyszybowych. Czy inwestor wyraża zgodę na taką różnicę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyposażenia stolarki okiennej z PCV tj. (pakietu szybowego) w tzw. "Ciepłą ramkę", przy zachowaniu parametrów technicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2:2017-10.

Zamawiający wymaga zastosowania pakietu 3 szybowego i dopuszcza możliwość zastosowania pakietu 3 szybowego w układzie 4/12/4/12/4 przy zachowaniu zgodności parametrów technicznych z normą PN-EN 673, PN-EN 674 i PN-EN 410.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SIWZ staje się jej integralną częścią i jest wiążące przy składaniu ofert.

Na oryginale podpisała:
Z up. Dyrektora
Katarzyna Jurek
Kierownik Referatu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie: www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl i w siedzibach jednostek (klauzula informacyjna RODO). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.bydgoszcz@mf.gov.pl lub tel. (52) 325 62 01.